

大空町一般廃棄物焼却処理施設 維持管理記録表（令和2年2月）

設置主体名	大 空 町
処理能力	6 t / 18 h

処分した廃棄物の種類及び数量

一般廃棄物（大空町分）	39.1 t
一般廃棄物（津別町分）	25.7 t
その他（ ）	t

燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器の流入ガスの濃度、排ガス中の一酸化炭素濃度

	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
燃焼室中の燃焼ガス温度 単位=℃	820	休業日	822	823	820	820	焼却炉修繕工事のため稼働停止						820	817	816
集じん器の流入ガス温度 単位=℃	187		185	185	184	186							185	185	185
排ガス中の一酸化炭素濃度 単位=ppm	9		2	2	2	6							8	3	3
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	
燃焼室中の燃焼ガス温度 単位=℃	休業日	822	824	824	819	819	823	休業日	819	822	807	818	819	820	
集じん器の流入ガス温度 単位=℃		186	184	184	185	184	186		185	184	183	186	185	185	
排ガス中の一酸化炭素濃度 単位=ppm		2	3	3	3	2	3		2	4	2	2	2	3	

連続的に測定した平均値

《特記事項》

焼却炉ダイオキシン類測定及びばい煙測定結果

（単位：ダイオキシン類=ng-TEQ/m³ ばいじん=g/m³ 窒素酸化物濃度=ppm 硫黄酸化物濃度=ppm 塩化水素濃度=mg/m³）

焼 却 炉	ダイオキシン類測定（検査月日 11月7日）							
	※年1回※							
	排ガス系		焼却灰系			ばいじん系		
	5.4		0.018			61		
	ばい煙測定（検査月日 1回目～11月7日、2回目～12月5日）							
	ばいじん		窒素酸化物濃度		硫黄酸化物濃度		塩化水素濃度	
	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目	1回目	2回目
	0.005	0.006	24	53	2	2	13	51

（単位：ダイオキシン類=pg-TEQ/m³ 併行測定=pg-TEQ/m³ A・B測定=pg-TEQ/m³）

作業場内	ダイオキシン類測定（検査月日 11月11日）				作業環境測定（検査月日 1回目～11月11日、2回目～12月5日）			
	※年1回※				併行測定	A測定		B測定
	粒子状		ガス状		※年1回※	1回目	2回目	1回目 2回目
	3.8		0.053		2.5	2.63	1.99	2.86 3.18

土壌ダイオキシン類測定（検査月日 11月8日）

※年1回※

（単位：pg-TEQ/m²）

A地点（旭台）	0.18
B地点（上東農協哺育センター）	0
C地点（末広）	0.08
D地点（上東）	0.16

《特記事項》