

大空町一般廃棄物焼却処理施設 維持管理記録表（令和2年5月）

設置主体名	大 空 町
処理能力	6 t / 18 h

処分した廃棄物の種類及び数量

一般廃棄物（大空町分）	42.2 t
一般廃棄物（津別町分）	31.4 t
その他（ ）	t

燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器の流入ガスの濃度、排ガス中の一酸化炭素濃度

	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
燃焼室中の 燃焼ガス温度 単位=℃	821	816	休業 日	821	821	813	焼却炉点検のため稼働停止						823	823	820	
集じん器の 流入ガス温度 単位=℃	185	183		184	183	186							185	184	185	
排ガス中の 一酸化炭素濃度 単位=ppm	5	5		5	4	5							4	4	4	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
燃焼室中の 燃焼ガス温度 単位=℃	825	休業 日	818	822	822	823	820	826	休業 日	820	822	823	827	821	820	休業 日
集じん器の 流入ガス温度 単位=℃	185		185	184	185	185	184	184		184	184	185	185	185	186	
排ガス中の 一酸化炭素濃度 単位=ppm	4		4	4	4	4	5	5		5	5	5	5	5	6	

連続的に測定した平均値

《特記事項》

焼却炉ダイオキシン類測定及びばい煙測定結果

（単位：ダイオキシン類=ng-TEQ/・ ばいじん=g/・ 窒素酸化物濃度=ppm 硫黄酸化物濃度=ppm 塩化水素濃度=mg/・）

焼 却 炉	ダイオキシン類測定			ばい煙測定			
	※年1回※			※年2回※			
	排ガス系	焼却灰系	ばいじん系	ばいじん	窒素酸化物濃度	硫黄酸化物濃度	塩化水素濃度
	※令和2年10月測定予定			※令和2年10月、12月測定予定			

（単位：ダイオキシン類=pg-TEQ/・ 併行測定=pg-TEQ/・ A・B測定=pg-TEQ/・）

作 業 場 内	ダイオキシン類測定		作業環境測定		
	※年1回※		※年1回※	※年2回※	※年2回※
	粒子状	ガス状	併行測定	A測定	B測定
	※令和2年10月測定予定		※令和2年10月 測定予定	※令和2年10月、12月測定予定	

土壌ダイオキシン類測定

※年1回※

（単位：pg-TEQ/・）

A地点（旭台）	※令和2年 10月測定予定
B地点（上東農協哺育センター）	
C地点（末広）	
D地点（上東）	

《特記事項》