

大空町一般廃棄物焼却処理施設 維持管理記録表（令和7年8月）

設置主体名	大空町
処理能力	6t/18h

処分した廃棄物の種類及び数量	
一般廃棄物（大空町分）	39.1 t
一般廃棄物（網走市・斜里町分）	5.8 t
その他（ ）	t

燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器の流入ガスの濃度、排ガス中の一酸化炭素濃度

	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
燃焼室中の燃焼ガス温度 単位=℃							813	824	816		821	821	824	826	823	
集じん器の流入ガス温度 単位=℃							181	182	179		179	181	182	181	181	
排ガス中の一酸化炭素濃度 単位=ppm							64	2	7		2	8	8	18	27	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	
燃焼室中の燃焼ガス温度 単位=℃	817		821	821	824	818	823	815		824	818	831	818	830	820	
集じん器の流入ガス温度 単位=℃	181		180	182	182	182	182	183		184	182	180	174	178	181	
排ガス中の一酸化炭素濃度 単位=ppm	7		2	11	4	2	11	4		1	7	2	2	1	1	

連続的に測定した平均値

《特記事項》

焼却炉ダイオキシン類測定及びばい煙測定結果

（単位：ダイオキシン類=ng-TEQ/m³ ばいじん=g/m³ 窒素酸化物濃度=ppm 硫黄酸化物濃度=ppm 塩化水素濃度=mg/m³）

焼却炉	ダイオキシン類測定（検査月日 令和7年8月29日）			ばい煙測定（検査月日 令和7年8月29日）			
	※年3回※		※年1回※		※年2回※		
	排ガス系	焼却灰系	ばいじん系	ばいじん	窒素酸化物濃度	硫黄酸化物濃度	塩化水素濃度
	0.33			0.01	55	0.0094	13

（単位：ダイオキシン類=pg-TEQ/m³ 併行測定=pg-TEQ/m³ A・B測定=pg-TEQ/m³）

作業場内	ダイオキシン類測定（検査月日 令和7年8月29日）			作業環境測定（検査月日 令和 年 月 日）		
	※年2回※			※年1回※		※年2回※
	粒子状	ガス状		併行測定	A測定	B測定
	0.054	1.3				

土壌ダイオキシン類測定（検査月日 令和 年 月 日）

※年1回※

（単位：pg-TEQ/m²）

A地点（旭台）	
B地点（上東農協哺育センター）	
C地点（末広）	
D地点（上東）	

《特記事項》