

大空町一般廃棄物最終処分場 維持管理記録票 (令和2年4月分)

設置主体	大空町
埋立地面積	7,100㎡
埋立地容積	34,900㎡
埋立地残余量(R1.8.6)	13,959㎡
浸出水処理施設	20㎡/日

1カ月に処分した廃棄物の種類及び数量

一般廃棄物	51.9 t
焼却灰	5.6 t
その他	t

堰堤(えんてい)、遮水工、配管等の凍結防止措置及び浸出水処理施設の点検状況

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○	○	休業日	○	○	○	○	○	○	休業日	○	○	●	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○	休業日	○	○	○	○	○	○	休業日	○	○	○	○		

※点検結果：○＝異常なし ×＝異常あり ●＝改修済

《特記事項》

メタノール貯槽計器不良（残量計測不可）。4/15埋立地管理用ブルドーザー修繕完了

地下水及び放流水の水質測定結果

【単位：ph～ / 大腸菌群数～個/㎖ / その他項目～mg/l】

分析項目（毎月）	原水	処理水	分析項目（年1回）	処理水	地下水(上部)	地下水(下部)
採水検査日/4月22日			採水検査日/ —			
水素イオン濃度(ph)	7.3	7.6	カドミウム及びその化合物			
生物学的酸素要求量(BOD)	5.4	1.7	鉛及びその化合物			
化学的酸素要求量(COD)	39.0	32.0	シアン化合物			
浮遊物質(SS)	10	9.0	総水銀			
窒素含有量	45.0	13.0	磷含有量			
大腸菌群数	0.0	0.0	ノルマルヘキササン抽出物質含有量			
色度	43.0	31.0	フェノール類含有量			
水温（℃）	13.6	17.3	銅含有量			
気温（処理水は室温）（℃）	11.6	16.5	亜鉛含有量			
透視度（度）	30以上	30以上	溶解性鉄含有量			
採水時間	10:22	10:29	溶解性マンガン含有量			
			クロム含有量			
採水検査日/4月22日	地下水 上部	地下水 下部	アルキル水銀化合物			
塩化物イオン	3.4	45.0	六価クロム化合物			
電気伝導率（25℃：mS/m）	21.2	66.6	砒素及びその化合物			
水温（℃）	7.5	7.3	ポリ塩化ビフェニル(PCB)			
気温（℃）	12.8	10.0	有機磷化合物			
採水時間	10:03	10:15	トリクロロエチレン			
			テトラクロロエチレン			
			ジクロロメタン			
			四塩化炭素			
			1,2-ジクロロエタン			
			1,1-ジクロロエチレン			
			シス-1,2-ジクロロエチレン			
			1,1,1-トリクロロエタン			
			1,1,2-トリクロロエタン			
			1,3-ジクロロプロペン			
			ベンゼン			
			チウラム			
			シマジン			
			チオベンカルブ			
			セレン及びその化合物			
			ふっ素及びその化合物			
			ほう素及びその化合物			
			アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸及び硝酸化合物			
			1,4-ジオキサン			
			塩化ビニルモノマー			
			ダイオキシン類			

《特記事項》

COD値は施設設置維持管理計画値超過（計画値10mg/L以下）。ろ過原水槽のCOD値33mg/L（計画のCOD除去率：薬品処理60%（40mg/L以下）のところ15.4%、ろ過処理30%超（10mg/L以下）のところ2.5%）。砂ろ過材交換要検討。活性炭ろ過材汚れの疑い。