

大空町一般廃棄物最終処分場 維持管理記録票 (令和2年5月分)

設置主体	大空町
埋立地面積	7,100㎡
埋立地容積	34,900㎡
埋立地残余量(R1.8.6)	13,959㎡
浸出水処理施設	20㎡/日

1 カ月に処分した廃棄物の種類及び数量

一般廃棄物	173.3 t
焼却灰	10.4 t
その他	0.0 t

堰堤(えんてい)、遮水工、配管等の凍結防止措置及び浸出水処理施設の点検状況

1 日	2 日	3 日	4 日	5 日	6 日	7 日	8 日	9 日	10 日	11 日	12 日	13 日	14 日	15 日	16 日
○	○	休業日	○	○	○	○	○	○	休業日	○	○	○	○	○	○
17 日	18 日	19 日	20 日	21 日	22 日	23 日	24 日	25 日	26 日	27 日	28 日	29 日	30 日	31 日	
休業日	○	○	○	○	○	○	休業日	○	○	○	○	○	○	休業日	

《特記事項》

メタノール貯槽計器不良(残量計測不可)

地下水及び放流水の水質測定結果

【単位：ph～ / 大腸菌群数～個/㎖ / その他項目～mg/l】

分析項目(毎月)	原水	処理水	分析項目(年1回)	処理水	地下水(上部)	地下水(下部)
採水検査日/5月21日			採水検査日/ ー			
水素イオン濃度(ph)	7.8	7.9	カドミウム及びその化合物			
生物化学的酸素要求量(BOD)	12	0.7	鉛及びその化合物			
化学的酸素要求量(COD)	42	21	シアン化合物			
浮遊物質(SS)	25	6	総水銀			
窒素含有量	58	23	燐含有量			
大腸菌群数	2	0	ノルマルヘキササン抽出物質含有量			
色度	50	24	フェノール類含有量			
水温(℃)	14.2	19.2	銅含有量			
気温(処理水は室温)(℃)	15.6	17.4	亜鉛含有量			
透視度(度)	19.0	30以上	溶解性鉄含有量			
採水時間	10:34	10:44	溶解性マンガン含有量			
			クロム含有量			
採水検査日/5月21日	地下水 上部	地下水 下部	アルキル水銀化合物			
塩化物イオン	2.1	35.0	六価クロム化合物			
電気伝導率(25℃:mS/m)	20.3	57.5	砒素及びその化合物			
水温(℃)	8.1	7.7	ポリ塩化ビフェニル(PCB)			
気温(℃)	12.7	11.5	有機燐化合物			
採水時間	10:24	10:30	トリクロロエチレン			
			テトラクロロエチレン			
			ジクロロメタン			
			四塩化炭素			
			1,2-ジクロロエタン			
			1,1-ジクロロエチレン			
			シス-1,2-ジクロロエチレン			
			1,1,1-トリクロロエタン			
			1,1,2-トリクロロエタン			
			1,3-ジクロロプロペン			
			ベンゼン			
			チウラム			
			シマジン			
			チオベンカルブ			
			セレン及びその化合物			
			ふっ素及びその化合物			
			ほう素及びその化合物			
			アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸及び硝酸化合物			
			1,4-ジオキサン			
			塩化ビニルモノマー			
			ダイオキシン類			

《特記事項》

COD値は施設設置維持管理計画値超過(計画値10mg/L以下)。ろ過原水槽のCOD値25mg/L(計画のCOD除去率:薬品処理60%(目標40mg/L以下)のところ40.5%、ろ過処理30%超(目標10mg/L以下)のところ9.5%)。ろ過原水色度21度、処理水色度24度。砂ろ過材交換要検討。活性炭ろ過材汚れの疑い。