

大空町一般廃棄物最終処分場 維持管理記録票 (令和2年7月分)

設置主体	大空町
埋立地面積	7,100㎡
埋立地容積	34,900㎡
埋立地残余量(R1.8.6)	13,959㎡
浸出水処理施設	20㎡/日

1カ月に処分した廃棄物の種類及び数量

一般廃棄物	72.3 t
焼却灰	6.9 t
その他	— t

堰堤(えんてい)、遮水工、配管等の凍結防止措置及び浸出水処理施設の点検状況

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○	○	休業日	○	○	○	○	○	○	休業日	○	○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○	休業日	○	○	○	○	○	○	休業日	○	○	○	○	○	

※点検結果：○＝異常なし ×＝異常あり ●＝改修済

《特記事項》

メタノール貯槽計器不良（残量計測不可）、6/1～汚泥供給ホンプ吸い上げ不良（水中ポンプにて応急対応：要修繕）

地下水及び放流水の水質測定結果

【単位：ph～ / 大腸菌群数～個/㎖ / その他項目～mg/l】

分析項目（毎月）	原水	処理水	分析項目（年1回）	処理水	地下水(上部)	地下水(下部)
採水検査日/7月16日			採水検査日/ —			
水素イオン濃度(ph)	7.5	7.7	カドミウム及びその化合物			
生物化学的酸素要求量(BOD)	5.4	0.2	鉛及びその化合物			
化学的酸素要求量(COD)	55.0	18.0	シアン化合物			
浮遊物質(SS)	60	2	総水銀			
窒素含有量	58	27	燐含有量			
大腸菌群数	2	0	ノルマルヘキササン抽出物質含有量			
色度	51	17	フェノール類含有量			
水温(℃)	15.6	23.6	銅含有量			
気温(処理水は室温)(℃)	19.4	21.3	亜鉛含有量			
透視度(度)	26.0	30以上	溶解性鉄含有量			
採水時間	10:04	10:13	溶解性マンガン含有量			
			クロム含有量			
採水検査日/7月16日	地下水 上部	地下水 下部	アルキル水銀化合物			
塩化物イオン	2.9	38.0	六価クロム化合物			
電気伝導率(25℃:mS/m)	30.8	61.1	砒素及びその化合物			
水温(℃)	10.2	9.6	ポリ塩化ビフェニル(PCB)			
気温(℃)	20.4	19.4	有機燐化合物			
採水時間	9:49	10:06	トリクロロエチレン			
			テトラクロロエチレン			
			ジクロロメタン			
			四塩化炭素			
			1,2-ジクロロエタン			
			1,1-ジクロロエチレン			
			シス-1,2-ジクロロエチレン			
			1,1,1-トリクロロエタン			
			1,1,2-トリクロロエタン			
			1,3-ジクロロプロペン			
			ベンゼン			
			チウラム			
			シマジン			
			チオベンカルブ			
			セレン及びその化合物			
			ふっ素及びその化合物			
			ほう素及びその化合物			
			アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸及び硝酸化合物			
			1,4-ジオキサン			
			塩化ビニルモノマー			
			ダイオキシン類			

《特記事項》

COD値は施設設置維持管理計画値超過（計画値10mg/L以下）。ろ過原水槽のCOD値20mg/L（計画のCOD除去率：薬品処理60%（40mg/L以下）のところ63.6%、ろ過処理30%超（10mg/L以下）のところ3.7%）。ろ過材の交換必要。