

大空町一般廃棄物最終処分場 維持管理記録票 (令和2年8月分)

設置主体	大空町
埋立地面積	7,100㎡
埋立地容積	34,900㎥
埋立地残余量(R2.8.24)	12,485㎥
浸出水処理施設	20㎥/日

1カ月に処分した廃棄物の種類及び数量

一般廃棄物	49.2 t
焼却灰	4.3 t
その他	t

堰堤(えんてい)、遮水工、配管等の凍結防止措置及び浸出水処理施設の点検状況

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	休業日	○	○	○	○	○	○	休業日	○	○	○	○	○	○	休業日
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○	○	○	○	○	休業日	○	○	○	○	○	○	休業日	○	

※点検結果：○＝異常なし ×＝異常あり ●＝改修済

《特記事項》

メタノール貯槽計器不良（残量計測不可）、6/1～汚泥供給ポンプ吸い上げ不良（水中ポンプにて応急対応：要修繕）

地下水及び放流水の水質測定結果

【単位：ph～ / 大腸菌群数～個/㎖ / その他項目～mg/l】

分析項目（毎月）	原水	処理水	分析項目（年1回）	処理水	地下水(上部)	地下水(下部)
採水検査日/8月18日			採水検査日/ ー			
水素イオン濃度(pH)	7.6	7.5	カドミウム及びその化合物			
生物化学的酸素要求量(BOD)	10.0	0.6	鉛及びその化合物			
化学的酸素要求量(COD)	48.0	19.0	シアン化合物			
浮遊物質(SS)	51	7	総水銀			
窒素含有量	60	35	磷含有量			
大腸菌群数	6	3	ノルマルヘキサン抽出物質含有量			
色度	52	19	フェノール類含有量			
水温(℃)	16.8	26.6	銅含有量			
気温(処理水は室温)(℃)	22.2	22.6	亜鉛含有量			
透視度(度)	22.0	30以上	溶解性鉄含有量			
採水時間	11:24	11:38	溶解性マンガン含有量			
			クロム含有量			
採水検査日/8月18日	地下水 上部	地下水 下部	アルキル水銀化合物			
塩化物イオン	3.5	38.0	六価クロム化合物			
電気伝導率(25℃:mS/m)	31.0	63.1	砒素及びその化合物			
水温(℃)	10.7	10.4	ポリ塩化ビフェニル(PCB)			
気温(℃)	20.0	21.8	有機磷化合物			
採水時間	10:55	11:18	トリクロロエチレン			
			テトラクロロエチレン			
			ジクロロメタン			
			四塩化炭素			
			1,2-ジクロロエタン			
			1,1-ジクロロエチレン			
			シス-1,2-ジクロロエチレン			
			1,1,1-トリクロロエタン			
			1,1,2-トリクロロエタン			
			1,3-ジクロロプロペン			
			ベンゼン			
			チウラム			
			シマジン			
			チオベンカルブ			
			セレン及びその化合物			
			ふっ素及びその化合物			
			ほう素及びその化合物			
			アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸及び硝酸化合物			
			1,4-ジオキサン			
			ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)			

《特記事項》

COD値は施設設置維持管理計画値超過（計画値10mg/L以下）。ろ過原水槽のCOD値22mg/L（計画のCOD除去率：薬品処理60%（40mg/L以下）のところ54.2%、ろ過処理30%超（10mg/L以下）のところ6.2%）。ろ過材の交換必要。