

大空町一般廃棄物処理場 維持管理記録票 (令和2年9月分)

設置主体	大空町
埋立地面積	19,000㎡
埋立地容積	111,260㎡
埋立地残余量(R1.6.6)	3,678㎡
浸出水処理施設	40㎡/日

1 カ月に処分した廃棄物の種類及び数量

一般廃棄物	0.0 t
焼却灰	0.0 t
その他	t

堰堤(えんてい)、遮水工、配管等の凍結防止措置及び浸出水処理施設の点検状況

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○	○	○	休業日	○	○	○	○	○	○	休業日	○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○	○	休業日	○	○	○	○	○	○	休業日	○	○	○		

※点検結果：○＝異常なし ×＝異常あり ●＝改修済

《特記事項》

地下水及び放流水の水質測定結果

【単位：ph～ / 大腸菌群数～個/㎖ / その他項目～mg/l】

分析項目(毎月)	原水	処理水	分析項目(年1回)	処理水	地下水(上部)	地下水(下部)
採水検査日/9月15日			採水検査日/9月15日			
水素イオン濃度(ph)	8.0	8.1	カドミウム及びその化合物	0.001未満	0.0002未満	0.0002未満
生物学的酸素要求量(BOD)	0.8	0.3	鉛及びその化合物	0.005未満	0.002	0.001未満
化学的酸素要求量(COD)	6.0	3.0	シアン化合物	0.1未満	0.1未満	0.1未満
浮遊物質(SS)	1未満	1未満	総水銀	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
窒素含有量	2.0	1.8	燐含有量	0.029		
大腸菌群数	0.0	0.0	ノルマルヘキササン抽出物質含有量	1未満		
色度	9	5	フェノール類含有量	0.2未満		
水温(℃)	15.0	19.8	銅含有量	0.005		
室温(℃)	21.2	20.5	亜鉛含有量	0.012		
透視度(度)	30以上	30以上	溶解性鉄含有量	0.04		
採水時間	11:02	11:05	溶解性マンガン含有量	0.01未満		
			クロム含有量	0.005未満		
採水検査日/9月15日	地下水 上部	地下水 下部	アルキル水銀化合物	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
			六価クロム化合物	0.05未満	0.05未満	0.05未満
塩化物イオン	8.4	12.0	砒素及びその化合物	0.001未満	0.002	0.001未満
電気伝導率(25℃:mS/m)	27.4	23.6	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
水温(℃)	14.0	14.1	有機燐化合物	0.02未満		
気温(℃)	19.4	18.9	トリクロロエチレン	0.002未満	0.001未満	0.001未満
採水時間	9:30	10:25	テトラクロロエチレン	0.002未満	0.001未満	0.001未満
			ジクロロメタン	0.002未満	0.001未満	0.001未満
			四塩化炭素	0.002未満	0.0002未満	0.0002未満
			1,2-ジクロロエタン	0.002未満	0.0004未満	0.0004未満
			1,1-ジクロロエチレン	0.002未満	0.001未満	0.001未満
			1,2-ジクロロエチレン	シス体0.002未満	0.001未満	0.001未満
			1,1,1-トリクロロエタン	0.002未満	0.001未満	0.001未満
			1,1,2-トリクロロエタン	0.002未満	0.0006未満	0.0006未満
			1,3-ジクロロプロペン	0.002未満	0.0002未満	0.0002未満
			ベンゼン	0.002未満	0.001未満	0.001未満
			チウラム	0.001未満	0.0006未満	0.0006未満
			シマジン	0.001未満	0.0003未満	0.0003未満
			チオベンカルブ	0.002未満	0.002未満	0.002未満
			セレン及びその化合物	0.001未満	0.001未満	0.001未満
			ふっ素及びその化合物	0.1未満	0.19	0.11
			ほう素及びその化合物	0.04	0.07	0.03
			アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸及び硝酸化合物	1.2	硝酸性・亜硝酸性窒素0.05未満	硝酸性・亜硝酸性窒素0.54
			1,4-ジオキサン	0.005未満	0.005未満	0.005未満
			クロロエチレン		0.0002未満	0.0002未満
			ダイオキシン類	0.000030pg-TEQ/L	0.13pg-TEQ/L	0.077pg-TEQ/L

《特記事項》