

大空町一般廃棄物最終処分場 維持管理記録票 (令和2年11月分)

設置主体	大空町
埋立地面積	7,100㎡
埋立地容積	34,900㎡
埋立地残余量(R2.8.24)	12,485㎡
浸出水処理施設	20㎡/日

1カ月に処分した廃棄物の種類及び数量

一般廃棄物	72.0 t
焼却灰	9.6 t
その他	t

堰堤(えんてい)、遮水工、配管等の凍結防止措置及び浸出水処理施設の点検状況

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
休業日	○	○	○	○	○	○	休業日	○	○	○	○	○	○	休業日	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○	○	○	○	休業日	○	○	○	○	○	○	休業日	●	△	

※点検結果：○＝異常なし ×＝異常あり ●＝改修済

《特記事項》

メタノール貯槽計器不良（残量計測不可）。11/30汚泥供給ポンプ修繕完了

地下水及び放流水の水質測定結果

【単位：ph～ / 大腸菌群数～個/㎖ / その他項目～mg/l】

分析項目（毎月）	原水	処理水	分析項目（年1回）	処理水	地下水(上部)	地下水(下部)
採水検査日/11月17日			採水検査日/ ー			
水素イオン濃度(ph)	7.6	7.9	カドミウム及びその化合物			
生物化学的酸素要求量(BOD)	1.6	0.4	鉛及びその化合物			
化学的酸素要求量(COD)	51.0	13.0	シアン化合物			
浮遊物質(SS)	24	11	総水銀			
窒素含有量	56	35	磷含有量			
大腸菌群数	18	0	ノルマルヘキサン抽出物質含有量			
色度	60	7	フェノール類含有量			
水温(℃)	12.8	19.4	銅含有量			
気温(処理水は室温)(℃)	4.7	16.5	亜鉛含有量			
透視度(度)	19.0	30以上	溶解性鉄含有量			
採水時間	11:01	11:17	溶解性マンガン含有量			
			クロム含有量			
採水検査日/11月17日	地下水 上部	地下水 下部	アルキル水銀化合物			
			六価クロム化合物			
塩化物イオン	5.7	26.0	砒素及びその化合物			
電気伝導率(25℃:mS/m)	26.4	56.9	ポリ塩化ビフェニル(PCB)			
水温(℃)	11.8	8.5	有機燐化合物			
気温(℃)	4.7	4.6	トリクロロエチレン			
採水時間	10:43	10:52	テトラクロロエチレン			
			ジクロロメタン			
			四塩化炭素			
			1,2-ジクロロエタン			
			1,1-ジクロロエチレン			
			シス-1,2-ジクロロエチレン			
			1,1,1-トリクロロエタン			
			1,1,2-トリクロロエタン			
			1,3-ジクロロプロペン			
			ベンゼン			
			チウラム			
			シマジン			
			チオベンカルブ			
			セレン及びその化合物			
			ふっ素及びその化合物			
			ほう素及びその化合物			
			アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸及び硝酸化合物			
			1,4-ジオキサン			
			塩化ビニルモノマー			
			ダイオキシン類			

《特記事項》

ろ過原水槽のCOD値28mg/L（計画のCOD除去率：薬品処理60%のところ45.1%、ろ過処理30%超のところ29.4%）砂ろ過塔流入量随時調整。ろ材交換（10/12～10/14）の効果確認（COD除去率、色度低下）