

大空町一般廃棄物最終処分場 維持管理記録票 (令和2年12月分)

設置主体	大空町
埋立地面積	7,100㎡
埋立地容積	34,900㎥
埋立地残余量(R2.8.24)	12,485㎥
浸出水処理施設	20㎥/日

1 カ月に処分した廃棄物の種類及び数量

一般廃棄物	33.6 t
焼却灰	6.6 t
その他	t

堰堤(えんてい)、遮水工、配管等の凍結防止措置及び浸出水処理施設の点検状況

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○	○	○	休業日	○	○	○	○	○	○	休業日	○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○	○	休業日	○	○	○	○	○	○	休業日	○	○	○	休業日	

※点検結果：○＝異常なし ×＝異常あり ●＝改修済

《特記事項》

メタノール貯槽計器不良（残量計測不可）。破碎機モーター異音（経過観察）

地下水及び放流水の水質測定結果

【単位：ph～ / 大腸菌群数～個/㎖ / その他項目～mg/l】

分析項目（毎月）	原水	処理水	分析項目（年1回）	処理水	地下水(上部)	地下水(下部)
採水検査日/12月15日			採水検査日/ ー			
水素イオン濃度(ph)	7.8	8.0	カドミウム及びその化合物			
生物化学的酸素要求量(BOD)	9.5	0.3	鉛及びその化合物			
化学的酸素要求量(COD)	52.0	15.0	シアン化合物			
浮遊物質(SS)	57	2	総水銀			
窒素含有量	66	36	燐含有量			
大腸菌群数	0	0	ノルマルヘキササン抽出物質含有量			
色度	58	15	フェノール類含有量			
水温（℃）	12.3	18.9	銅含有量			
気温（処理水は室温）（℃）	-2.6	11.3	亜鉛含有量			
透視度（度）	11.0	30以上	溶解性鉄含有量			
採水時間	9:50	9:57	溶解性マンガン含有量			
			クロム含有量			
採水検査日/12月15日	地下水 上部	地下水 下部	アルキル水銀化合物			
塩化物イオン	5.9	20.0	六価クロム化合物			
電気伝導率（25℃：mS/m）	24.6	48.4	砒素及びその化合物			
水温（℃）	9.8	5.2	ポリ塩化ビフェニル(PCB)			
気温（℃）	-0.7	-2.6	有機燐化合物			
採水時間	9:30	9:45	トリクロロエチレン			
			テトラクロロエチレン			
			ジクロロメタン			
			四塩化炭素			
			1,2-ジクロロエタン			
			1,1-ジクロロエチレン			
			シス-1,2-ジクロロエチレン			
			1,1,1-トリクロロエタン			
			1,1,2-トリクロロエタン			
			1,3-ジクロロプロペン			
			ベンゼン			
			チウラム			
			シマジン			
			チオベンカルブ			
			セレン及びその化合物			
			ふっ素及びその化合物			
			ほう素及びその化合物			
			アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸及び硝酸化合物			
			1,4-ジオキサン			
			塩化ビニルモノマー			
			ダイオキシン類			

《特記事項》

すべて排水基準に適合。COD値は施設設置維持管理計画値超過（計画値10mg/L以下）。ろ過原水槽のCOD値32mg/L（計画のCOD除去率：薬品処理 60%（40mg/L以下）のところ38.5%、ろ過処理30%超（10mg/L以下）のところ32.7%）。薬品注入量を調整する。