

大空町一般廃棄物焼却処理施設 維持管理記録表（令和5年9月）

設置主体名	大 空 町
処理能力	6 t / 18 h

処分した廃棄物の種類及び数量

一般廃棄物（大空町分）	45.0 t
一般廃棄物（網走市・斜里町分）	2.6 t
その他（ ）	t

燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器の流入ガスの濃度、排ガス中の一酸化炭素濃度

	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
燃焼室中の 燃焼ガス温度 単位＝℃	819	815			826	820		824	819			824	822		820	
集じん器の 流入ガス温度 単位＝℃	178	180			184	182		184	181			179	180		181	
排ガス中の 一酸化炭素濃度 単位＝ppm	5	7			10	9		12	4			7	5		12	
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	
燃焼室中の 燃焼ガス温度 単位＝℃						820	818	815		818	822	815	814	821	817	
集じん器の 流入ガス温度 単位＝℃						180	183	180		183	174	179	179	180	178	
排ガス中の 一酸化炭素濃度 単位＝ppm						21	16	7		10	306	28	110	82	100	

連続的に測定した平均値

《特記事項》

焼却炉ダイオキシン類測定及びばい煙測定結果

（単位：ダイオキシン類＝ng-TEQ/m³ ばいじん＝g/m³ 窒素酸化物濃度＝ppm 硫黄酸化物濃度＝ppm 塩化水素濃度＝mg/m³）

焼 却 炉	ダイオキシン類測定（検査月日 令和5年9月26日）			ばい煙測定（検査月日 令和5年9月26日）			
	※年3回※	※年1回※		※年2回※			
	排ガス系	焼却灰系	ばいじん系	ばいじん	窒素酸化物濃度	硫黄酸化物濃度	塩化水素濃度
	0.089			0.006	67	0.0047	6.0

（単位：ダイオキシン類＝pg-TEQ/m³ 併行測定＝pg-TEQ/m³ A・B測定＝pg-TEQ/m³）

作 業 場 内	ダイオキシン類測定（検査月日 令和5年9月26日）			作業環境測定（検査月日 令和5年9月27日）			
	※年2回※			※年1回※	※年2回※		
	粒子状	ガス状		併行測定	A測定	B測定	
	0.0074	0.51		2.5	0.25	0.76	

土壌ダイオキシン類測定（検査月日 令和5年9月27日）

※年1回※

（単位：pg-TEQ/m²）

A地点（旭台）	0.017
B地点（上東農協哺育センター）	0.0095
C地点（末広）	0.013
D地点（上東）	0.5

《特記事項》