

大空町一般廃棄物最終処分場 維持管理記録票 (令和6年5月分)

設置主体	大空町
埋立地面積	7,100㎡
埋立地容積	34,900㎥
埋立地残余量(R6.5.20)	10,543㎥
浸出水処理施設	20㎥/日

1カ月に処分した廃棄物の種類及び数量

一般廃棄物	68.2 t
焼却灰	15.3 t
その他	— t

堰堤(えんてい)、遮水工、配管等の凍結防止措置及び取水ピット、各処理水槽等浸出水処理施設の点検状況

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
×	×	×	×	休業日	×	×	×	×	×	×	休業日	●	●	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○	休業日	○	休業日	○	○	○	○	休業日	○	○	○	○	○	

※点検結果：○＝異常なし ×＝異常あり ●＝改修済

《特記事項》

5/13：取水ポンプ稼働、5/14：取水配管詰り解消（取水再開）

地下水及び放流水の水質測定結果

【単位：pH～ / 大腸菌群数～個/㎖ / その他項目～mg/l】

分析項目（毎月）	原水	処理水	分析項目（年1回）	処理水	地下水(上部)	地下水(下部)
採水検査日/5月21日			採水検査日/ —			
水素イオン濃度(pH)	6.9	7.5	カドミウム及びその化合物			
生物学的酸素要求量(BOD)	3.3	0.2未満	鉛及びその化合物			
化学的酸素要求量(COD)	58	8	シアン化合物			
浮遊物質(SS)	56	4	総水銀			
窒素含有量	61	3.3	磷含有量			
大腸菌群数	0	0	ノルマルヘキサン抽出物質含有量			
色度	67	6	フェノール類含有量			
水温 (℃)	15.8	13.7	銅含有量			
気温 (処理水は室温) (℃)	6.8	12.8	亜鉛含有量			
透視度 (度)	14.8	30以上	溶解性鉄含有量			
採水時間	10:23	10:27	溶解性マンガン含有量			
			クロム含有量			
採水検査日/5月21日	地下水 上部	地下水 下部	アルキル水銀化合物			
塩化物イオン	4.1	48.0	六価クロム化合物			
電気伝導率 (25℃ : mS/m)	40.0	66.4	砒素及びその化合物			
水温 (℃)	8.3	8.3	ポリ塩化ビフェニル(PCB)			
気温 (℃)	7.1	7.2	有機燐化合物			
採水時間	9:55	10:18	トリクロロエチレン			
			テトラクロロエチレン			
			ジクロロメタン			
			四塩化炭素			
			1,2-ジクロロエタン			
			1,1-ジクロロエチレン			
			シス-1,2-ジクロロエチレン			
			1,1,1-トリクロロエタン			
			1,1,2-トリクロロエタン			
			1,3-ジクロロプロペン			
			ベンゼン			
			チウラム			
			シマジン			
			チオベンカルブ			
			セレン及びその化合物			
			ふっ素及びその化合物			
			ほう素及びその化合物			
			アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸及び硝酸化合物			
			1,4-ジオキサン			
			クロロエチレン			
			ダイオキシン類			

《特記事項》

すべて排水基準に適合。ろ過原水槽のCOD値18mg/L（計画のCOD除去率：薬品処理 60%（40mg/L以下）のところ69.0%、ろ過処理30%超（10mg/L以下）のところ16.5%）。