

大空町一般廃棄物焼却処理施設 維持管理記録表（令和6年5月）

設置主体名	大 空 町
処理能力	6 t／18 h

処分した廃棄物の種類及び数量	
一般廃棄物（大空町分）	50.3 t
一般廃棄物（網走市・斜里町分）	14.5 t
その他（ ）	t

燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器の流入ガスの濃度、排ガス中の一酸化炭素濃度																	
	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日		
燃焼室中の 燃焼ガス温度 単位＝℃	817	817	819	820		823	818		828	817	815		818	819	821		
集じん器の 流入ガス温度 単位＝℃	179	181	181	181		181	181		182	180	180		181	181	181		
排ガス中の 一酸化炭素濃度 単位＝ppm	0	1	1	0		0	0		0	0	1		1	1	1		
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
燃焼室中の 燃焼ガス温度 単位＝℃	818	823	819		823	822	819	820	817	820		820	822	820	818	816	
集じん器の 流入ガス温度 単位＝℃	181	181	181		181	181	179	181	180	182		180	181	180	180	181	
排ガス中の 一酸化炭素濃度 単位＝ppm	2	1	2		1	0	1	2	0	0		1	0	0	1	0	
連続的に測定した平均値																	
《特記事項》																	

焼却炉ダイオキシン類測定及びばい煙測定結果							
(単位：ダイオキシン類＝ng-TEQ/m ³ ばいじん＝g/m ³ 窒素酸化物濃度＝ppm 硫黄酸化物濃度＝ppm 塩化水素濃度＝mg/m ³)							
焼 却 炉	ダイオキシン類測定（検査月日 令和 年 月 日）				ばい煙測定（検査月日 令和 年 月 日）		
	※年3回※		※年1回※		※年2回※		
	排ガス系	焼却灰系	ばいじん系	ばいじん	窒素酸化物濃度	硫黄酸化物濃度	塩化水素濃度
(単位：ダイオキシン類＝pg-TEQ/m ³ 併行測定＝pg-TEQ/m ³ A・B測定＝pg-TEQ/m ³)							
作 業 場 内	ダイオキシン類測定（検査月日 令和 年 月 日）				作業環境測定（検査月日 令和 年 月 日）		
	※年2回※				※年1回※	※年2回※	
	粒子状	ガス状		併行測定	A測定	B測定	
土壌ダイオキシン類測定（検査月日 令和 年 月 日）							
※年1回※ (単位：pg-TEQ/m ²)							
A地点（旭台）							
B地点（上東農協哺育センター）							
C地点（末広）							
D地点（上東）							
《特記事項》							