

大空町一般廃棄物最終処分場 維持管理記録票 (令和6年6月分)

設置主体	大空町
埋立地面積	7,100㎡
埋立地容積	34,900㎥
埋立地残余量(R6.5.20)	10,543㎥
浸出水処理施設	20㎥/日

1カ月に処分した廃棄物の種類及び数量

一般廃棄物	64.0 t
焼却灰	10.5 t
その他	— t

堰堤(えんてい)、遮水工、配管等の凍結防止措置及び取水ピット、各処理水槽等浸出水処理施設の点検状況

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	休業日	○	○	○	○	○	○	休業日	○	○	○	○	○	○	休業日
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○	○	○	○	○	休業日	○	○	○	○	○	○	休業日		

※点検結果：○＝異常なし ×＝異常あり ●＝改修済

《特記事項》

地下水及び放流水の水質測定結果

【単位：ph～ / 大腸菌群数～個/㎖ / その他項目～mg/l】

分析項目(毎月)	原水	処理水	分析項目(年1回)	処理水	地下水(上部)	地下水(下部)
採水検査日/6月18日			採水検査日/ —			
水素イオン濃度(ph)	7.5	735.0	カドミウム及びその化合物			
生物学的酸素要求量(BOD)	3.0	0.3	鉛及びその化合物			
化学的酸素要求量(COD)	56	17	シアン化合物			
浮遊物質(SS)	43	2	総水銀			
窒素含有量	42	3.1	磷含有量			
大腸菌群数	0	0	ノルマルヘキサン抽出物質含有量			
色度	55	20	フェノール類含有量			
水温(℃)	21.4	23.2	銅含有量			
気温(処理水は室温)(℃)	30.1	27.5	亜鉛含有量			
透視度(度)	26.0	30以上	溶解性鉄含有量			
採水時間	10:15	10:20	溶解性マンガン含有量			
			クロム含有量			
採水検査日/6月18日	地下水 上部	地下水 下部	アルキル水銀化合物			
塩化物イオン	3.9	51	六価クロム化合物			
電気伝導率(25℃:mS/m)	40.7	72.2	ポリ塩化ビフェニル(PCB)			
水温(℃)	14.7	15.3	有機燐化合物			
気温(℃)	23.6	24.8	トリクロロエチレン			
採水時間	9:50	10:10	テトラクロロエチレン			
			ジクロロメタン			
			四塩化炭素			
			1,2-ジクロロエタン			
			1,1-ジクロロエチレン			
			シス-1,2-ジクロロエチレン			
			1,1,1-トリクロロエタン			
			1,1,2-トリクロロエタン			
			1,3-ジクロロプロペン			
			ベンゼン			
			チウラム			
			シマジン			
			チオベンカルブ			
			セレン及びその化合物			
			ふっ素及びその化合物			
			ほう素及びその化合物			
			アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸及び硝酸化合物			
			1,4-ジオキサン			
			クロロエチレン			
			ダイオキシン類			

《特記事項》

COD値は施設設置維持管理計画値超過(計画値10mg/L以下)。ろ過原水槽のCOD値33mg/L(計画のCOD除去率：薬品処理60%(40mg/L以下)のところ41.1%、ろ過処理30%超(10mg/L以下)のところ28.5%)。処理水色度20より、活性炭の機能低下の可能性。経過観察する。