

大空町一般廃棄物処理場 維持管理記録票 (令和6年11月分)

設置主体	大空町
埋立地面積	19,000m ²
埋立地容積	111,260m ³
埋立地残余量(R6.5.20)	3,698m ³
浸出水処理施設	40m ³ /日

1カ月に処分した廃棄物の種類及び数量

一般廃棄物	0.0 t
焼却灰	0.0 t
その他	0.0 t

堰堤(えんてい)、遮水工、配管等の凍結防止措置及び浸出水処理施設の点検状況

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	休業日	○	○	○	○	○	○	休業日	○	○	○	○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
休業日	○	○	○	○	○	○	休業日	○	○	○	○	○	○		

※点検結果：○＝異常なし ×＝異常あり ●＝改修済

《特記事項》

地下水及び放流水の水質測定結果

【単位：ph～ / 大腸菌群数～個/ml / その他項目～mg/l】

分析項目(毎月)	原水	処理水	分析項目(年1,2,4回項目)	浸出水年2回 (施設流入前)	地下水(上部)	地下水(下部)
採水検査日/11月19日			採水検査日/11月19日			
水素イオン濃度(ph)	7.3	7.9	カドミウム及びその化合物	0.001未満		
生物化学的酸素要求量(BOD)	0.8	0.8	鉛及びその化合物	0.005未満		
化学的酸素要求量(COD)	3.7	4.3	シアン化合物	0.1未満		
浮遊物質(SS)	1未満	1未満	総水銀	0.0005未満		
窒素含有量	1.7	1.8	燐含有量	0.190		
大腸菌群数	0	0	ヘキササン抽出物質含有量	1未満		
色度	5	5	フェノール類含有量	0.2未満		
水温(℃)	8.2	8.9	銅含有量	0.005未満		
室温(℃)	4.1	5.8	亜鉛含有量	0.005未満		
透視度(度)	30以上	30以上	溶解性鉄含有量	7.5		
採水時間	10:20	10:22	溶解性マンガン含有量	1.2		
			クロム含有量	0.005未満		
採水検査日/11月19日	地下水 上部	地下水 下部	アルキル水銀化合物	0.0005未満		
			六価クロム化合物	0.02未満		
塩化物イオン	18	10	砒素及びその化合物	0.003		
電気伝導率(25℃:mS/m)	11.8	23.4	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	0.0005未満		
水温(℃)	8.4	8.0	有機燐化合物	0.02未満		
気温(℃)	-0.1	0.0	トリクロロエチレン	0.002未満		
採水時間	10:00	10:15	テトラクロロエチレン	0.002未満		
			ジクロロメタン	0.002未満		
採水検査日/11月19日	浸出水 流入前		四塩化炭素	0.002未満		
			1,2-ジクロロエタン	0.002未満		
水素イオン濃度(ph)	7.6		1,1-ジクロロエチレン	0.002未満		
生物化学的酸素要求量(BOD)	2.5		シス-1,2-ジクロロエチレン	0.002未満		
化学的酸素要求量(COD)	11		1,1,1-トリクロロエタン	0.002未満		
浮遊物質(SS)	55		1,1,2-トリクロロエタン	0.002未満		
窒素含有量	17		1,3-ジクロロプロペン	0.002未満		
大腸菌群数	0		ベンゼン	0.002未満		
水温(℃)	9.7		チウラム	0.001未満		
気温(℃)	3.9		シマジン	0.001未満		
透視度(度)	14.0		チオベンカルブ	0.002未満		
採水時間	9:30		セレン及びその化合物	0.001未満		
			ふっ素及びその化合物	0.1		
			ほう素及びその化合物	0.07		
			アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸及び硝酸化合物	5.1		
			1,4-ジオキサン	0.005未満		
			クロロエチレン			
			ダイオキシン類	0.011pg-TEG/L		

《特記事項》