

大空町一般廃棄物焼却処理施設 維持管理記録表（令和6年12月）

設置主体名	大 空 町
処理能力	6 t / 18 h

処分した廃棄物の種類及び数量	
一般廃棄物（大空町分）	47.1 t
一般廃棄物（網走市・斜里町分）	6.2 t
その他（ ）	t

燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器の流入ガスの濃度、排ガス中の一酸化炭素濃度

	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
燃焼室中の燃焼ガス温度 単位=℃		819	819	820	816	819	818		817	827	821	821	826			
集じん器の流入ガス温度 単位=℃		180	181	180	182	182	179		180	182	182	180	182			
排ガス中の一酸化炭素濃度 単位=ppm		5	0	9	0	5	0		0	0	1	3	2			
	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
燃焼室中の燃焼ガス温度 単位=℃				818	818	820		816	816	821	815	820	820		821	
集じん器の流入ガス温度 単位=℃				180	181	181		180	180	180	179	181	180		180	
排ガス中の一酸化炭素濃度 単位=ppm				2	3	0		0	0	0	1	0	0		1	

連続的に測定した平均値

《特記事項》

焼却炉ダイオキシン類測定及びばい煙測定結果

（単位：ダイオキシン類=ng-TEQ/m³ ばいじん=g/m³ 窒素酸化物濃度=ppm 硫黄酸化物濃度=ppm 塩化水素濃度=mg/m³）

焼却炉	ダイオキシン類測定（検査月日 令和6年12月10日）			ばい煙測定（検査月日 令和6年12月10日）			
	※年3回※		※年1回※		※年2回※		
	排ガス系		焼却灰系	ばいじん系	ばいじん	窒素酸化物濃度	硫黄酸化物濃度 塩化水素濃度
	0.074				0.001	57	0.0048 8.9

（単位：ダイオキシン類=pg-TEQ/m³ 併行測定=pg-TEQ/m³ A・B測定=pg-TEQ/m³）

作業場内	ダイオキシン類測定（検査月日 令和6年12月10日）			作業環境測定（検査月日 令和6年12月10日）			
	※年2回※			※年1回※	※年2回※		
	粒子状	ガス状		併行測定	A測定	B測定	
	6.9	0.14			0.21	0.77	

土壌ダイオキシン類測定（検査月日 令和 年 月 日）

※年1回※

（単位：pg-TEQ/m²）

A地点（旭台）	
B地点（上東農協哺育センター）	
C地点（末広）	
D地点（上東）	

《特記事項》