

大空町一般廃棄物最終処分場 維持管理記録票 (令和7年1月分)

設置主体	大空町
埋立地面積	7,100㎡
埋立地容積	34,900㎥
埋立地残余量(R6.5.20)	10,543㎥
浸出水処理施設	20㎥/日

1カ月に処分した廃棄物の種類及び数量

一般廃棄物	9.0 t
焼却灰	10.5 t
その他	t

堰堤(えんてい)、遮水工、配管等の凍結防止措置及び取水ピット、各処理水槽等浸出水処理施設の点検状況

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
休業日	休業日	休業日	休業日	休業日	○	○	○	○	○	○	休業日	○	○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○	休業日	○	○	○	○	○	○	休業日	○	○	○	○	○	

※点検結果：○＝異常なし ×＝異常あり ●＝改修済

《特記事項》

地下水及び放流水の水質測定結果

【単位：pH～ / 大腸菌群数～個/㎖ / その他項目～mg/L】

分析項目(毎月)	原水	処理水	分析項目(年1回)	処理水	地下水(上部)	地下水(下部)
採水検査日/1月15日			採水検査日/ ー			
水素イオン濃度(pH)	7.8	7.6	カドミウム及びその化合物			
生物学的酸素要求量(BOD)	12.0	0.3	鉛及びその化合物			
化学的酸素要求量(COD)	47.0	17.0	シアン化合物			
浮遊物質(SS)	13	1未満	総水銀			
窒素含有量	55	4.9	燐含有量			
大腸菌群数	0	0	ノルマルヘキササン抽出物質含有量			
色度	50	9	フェノール類含有量			
水温(℃)	9.6	16.9	銅含有量			
気温(処理水は室温)(℃)	-3.5	13.2	亜鉛含有量			
透視度(度)	30以上	30以上	溶解性鉄含有量			
採水時間	10:31	10:39	溶解性マンガン含有量			
			クロム含有量			
採水検査日/1月15日	地下水 上部	地下水 下部	アルキル水銀化合物			
			六価クロム化合物			
塩化物イオン	2.9	凍結のため欠測	砒素及びその化合物			
電気伝導率(25℃:mS/m)	33.6	凍結のため欠測	ポリ塩化ビフェニル(PCB)			
水温(℃)	9.2	凍結のため欠測	有機燐化合物			
気温(℃)	-2.5	凍結のため欠測	トリクロロエチレン			
採水時間	10:00	凍結のため欠測	テトラクロロエチレン			
			ジクロロメタン			
			四塩化炭素			
			1,2-ジクロロエタン			
			1,1-ジクロロエチレン			
			シス-1,2-ジクロロエチレン			
			1,1,1-トリクロロエタン			
			1,1,2-トリクロロエタン			
			1,3-ジクロロプロペン			
			ベンゼン			
			チウラム			
			シマジン			
			チオベンカルブ			
			セレン及びその化合物			
			ふっ素及びその化合物			
			ほう素及びその化合物			
			アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸及び硝酸化合物			
			1,4-ジオキサン			
			クロロエチレン			
			ダイオキシン類			

《特記事項》

COD値は施設設置維持管理計画値超過(計画値10mg/L以下)。ろ過原水槽のCOD値25mg/L(計画のCOD除去率：薬品処理60%(40mg/L以下)のところ46.8%、ろ過処理30%超(10mg/L以下)のところ17.0%)。ろ過処理：ろ過原水槽色度22度。経過観察する。(凝集剤注入ポンプ不調時期有、各処理水槽汚れの可能性)